# SC-44-0200-0001-99

**SmartDoor (blanco)**

## Descripción general

SmartDoor es un controlador de puerta inalámbrico inteligente que combina mecánica probada en la industria y la reconocida robustez totalmente certificada por EN de la tecnología inalámbrica SmartCell.

Rápido y fácil de instalar, SmartDoor ofrece direccionamiento individual en el Panel de Control SmartCell.

Operando en la banda de frecuencia armonizada europea de 868 MHz y con total integración del sistema SmartCell, SmartDoor está totalmente controlado por el sistema contra incendios.

Este dispositivo está certificado por terceros y es compatible con toda la gama de productos SmartCell.




## Detalles

- Totalmente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- Totalmente direccionable
- Controlado por el panel SmartCell

# SC-44-0200-0001-99
## SmartDoor (blanco)

## Especificaciones técnicas

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Batteries |
| Operating voltage | 2.22 a 3.3 VDC |
| Current consumption | 60 µA |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 195 x 205 x 45 mm (W x H x D) |
| Net weight | 0.5 kg |
| Colour | White |
| Mounting position | Door |
| Max. door leaf width | 1600 mm |
| Max. test door mass | 160 kg |
| Max. overload test drop weight | 36 kg |
| Max. test door friction | 0.8 Nm |
| Min. angle between door open / closed positions | 66 ° |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | Yes |
| Operating temperature | -10 a +55 °C |
| Storage temperature | -10 a +30 °C (con baterias) |
| Relative humidity | 0 a 95% sin condensación |
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CPR |
| Standards | BS EN1155<br>BS 7273-4 (categoria B)<br>EN54-25 |

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57